



Les " coffrets feu" devront être conçus pour ces cylindres.

L'entrée dans la porte sera découpée selon dessin A.

Le cylindre sera mis en place par le SE lors de la mise en service.

Le verrou peut être déplacé de 90°. Le sens de fermeture peut être renversé.



Cylindres de service MAGNETIQUES.
COFFRETS "FEU".

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
ÉLECTRICITÉ

1:1

ECH.

DESS. 2.10.91 SB

VÉRIF.

APPROUVÉ: