



COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Rupture d'une conduite d'eau potable

Genève, le 22 novembre 2021

Ce matin à 5h30 une conduite principale d'eau potable, en fonte grise de 300 mm de diamètre, s'est rompue le long de la route des Jeunes, entre la station-service de la Praille et les Ports Francs. Les équipes SIG ont été rapidement dépêchées sur place pour évaluer la situation et pouvoir procéder aux réparations. L'eau n'a été coupée chez aucun client.

L'incident a nécessité la fermeture de la circulation au niveau du quartier de l'Etoile (direction Praille), le passage sous-voie et de la semi-autoroute, créant de nombreux engorgements non seulement dans le quartier mais également dans une bonne partie de la ville. Toutes les routes ont été réouvertes et la situation est revenue à la normale dans le courant de la matinée.

Les Services industriels de Genève tiennent à s'excuser auprès de la population pour les nombreux désagréments occasionnés par cet événement. Les équipes de SIG mettent tout en œuvre pour réparer au plus vite cette conduite dont la rupture est liée à la corrosion. La réparation devrait être terminée d'ici la fin de la journée.

CONTACTS MÉDIAS

Laetitia Perrin, porte-parole SIG

laetitia.perrin@sig-ge.ch

M 079 411 04 62